

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код *



22.09.2021 КНМ № 43220061000200942538



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 Телефон: 54-68-33 Факс: 54-69-62 (код 8332)

E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кильмезского района

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Октябрьская, 1а, пгт Кильмезь, Кировская область, 613570 Телефон: 2-27-53

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа д. Рыбная Ватага Кильмезского района Кировской области (МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага Кильмезского района Кировской области), ИНН 4310003513

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кильмезского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области – главного государственного инспектора Кильмезского района по пожарному надзору Фоминых Владимира Валерьевича № 2 от «14» февраля 2022 года

в период с «28» февраля 2022 г. по «04» марта 2022 г.

Главным государственным инспектором Кильмезского района по пожарному надзору майором

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

внутренней службы Фоминых Владимиром Валерьевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка:

с целью соблюдения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год, размещенного на интернет-сайтах Главного управления МЧС России по Кировской области, прокуратуры Кировской области и Генеральной прокуратуры РФ

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Директор МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага Кильмезского района Кировской области Калимулли Гарифулла Гарифзянович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отмет о выполнении
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	п. 2 ППП в РФ	27.02.2023	
2.	Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании школы эксплуатируются сверх срока службы (установлены в 2005 году). Ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке не проводятся.	п. 54 ППП в РФ; п.п. 4.2, 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010; раздел 6.6 ГОСТ Р 59638	27.02.2023	
3.	Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППП в РФ	27.02.2023	
4.	Отсутствуют ограждения на кровле фасадной части здания школы, при уклоне кровли более 12 процентов (6,8 градуса) и высоте до карниза более 7 метров.	ст.4 №123-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013	27.02.2023	
5.	На путях эвакуации в здании школы отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст. 84 №123-ФЗ; п. 37 ППП в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016	27.02.2023	
6.	На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 12 ППП в РФ	27.02.2023	
7.	Помещение лыжной базы на цокольном этаже здания школы не	ч.1 ст.88 №123-ФЗ	27.02.2023	

	отделено от общего коридора иного класса функциональной пожарной опасности (путей эвакуации) противопожарной преградой (дверью) с требуемым пределом огнестойкости.			
8.	Под лестничным маршем на цокольном этаже здания школы хранятся вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.	п. 16 к) ППР в РФ	27.02.2023	
9.	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения (пожарному водоему) не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	п. 48 ППР в РФ	27.02.2023	
10.	Указатель у места расположения пожарного водоема на территории школы не соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026-2015, фактически выцвел.	ст.4 №123-ФЗ; Приложение К ГОСТ 12.4.026-2015	27.02.2023	

Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ).

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (ППР в РФ).

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага
Кильмезского района Кировской области Калимуллин Г.Г.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Главный государственный инспектор Кильмезского
района по пожарному надзору Фоминых В.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

« 04 » марта 20 22 г.

